



TULITYÖSUUNNITELMA

1. VELVOITTAUVUUS

Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen ja antamaan ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden edistämiseksi. Hallituksen/leiriytyjien/toimijoiden on noudatettava turvallisuusohjeita ja osapuolten on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään tai tehostamaan työturvallisuutta SFC-Rantasaran toiminnoissa.

SFC-Rantasarella noudatetaan Finanssialan keskusliiton laatimia suojeleohjeita Tulityöt 2014. Näillä suojeleohjeilla täytetään vakuuttajan, If-vakuutusyhtiö, ja vakuutetun, SFC-Rantasarka, keskinäisen vakuutus sopimuksen ehdot.

Alueen hallituksen/-vastuuhenkilöiden on huolehdittava, että suojeleohjeiden sisältö ja tämä tulityösuunnitelma on kaikkien tulityöstä vastaavien ja tulityötä tekevien henkilöiden tiedossa. Kun tulitöitä suorittaa ulkopuolinen urakoitsija, SFC-Rantasarella on varmistettava, että urakoitsijalla on kirjallinen tulityösuunnitelma. Tällöin voidaan noudattaa urakoitsijan tulityösuunnitelmaa. Ellei urakoitsijalla ei ole tulityösuunnitelmaa noudatetaan SFC-Rantasaran tulityösuunnitelmaa.

SFC-Rantasarka liittää tulityösuunnitelman aina tulityötä sisältävään urakkasopimukseen ja hallitus/valvontahenkilöstö huolehtii, että urakoitsijat noudattavat sitä.

2. TULITYÖN MÄÄRITTELY

Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

Vähäisen palovaaran työt

Vähäisen palovaaran työt ovat töitä, joissa tulen syttymis- ja leviämiskaava on vähäinen.

Katto- ja vedeneristysalan tulityöt

Katto- ja vedeneristysalan tulitöissä on varmistettava että urakoitsijalla/työsuorittajalla on tarvittava tulityökoulutus katto- ja vedeneristysalan tulitöille HUOM! ”MUSTAKORTTI” !!!

Näitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja vesieristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö sekä työ, jossa syntyy kipinöitä.

Tulityösuunnitelma

Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä. **Kattojen tulitöissä on urakoitsijalta vaadittava kattotulityösuunnitelma ennen urakan aloittamista.**

Vakituinen tulityöpaikka

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.

Tilapäinen tulityöpaikka

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki muut kuin vakituiset tulityöpaikat. **Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.**

Tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi

Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi on tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tapahtuvaa tulityöstä aiheutuvien vaarojen tunnistamista ja niiden vakavuuksien arviointia. Vaarojen selvitys ja arviointi tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä sekä aina, kun tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, joilla tulityöstä aiheutuvat vahingot vältetään.

Tulityölupa

Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä

aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen.

Tulitöiden turvallisuustutkinto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto tulityöturvallisuudesta.

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että katto- ja vedeneristysalan tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto katto- ja vedeneristysalan tulityöturvallisuudesta.

Tulityökortti (sininen)

Tulityökortti on määräaikainen (5vuotta) todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta.

Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (musta)

Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti on määräaikainen (5 vuotta) todistus hyväksytysti suoritetusta katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinnosta.

3. OIKEUS TULITÖIHIN, LUVAN ANTOON JA VALVONTAAN

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää Finanssialan keskusliiton (FK) hyväksymää tulitöiden turvallisuustutkintoa.

Tutkinnon suorittaminen osoitetaan henkilökohtaisella tulityökortilla, johon on merkitty sen voimassaoloaika.

Kortti uusitaan osallistumalla FK hyväksymään koulutukseen.

Rantasaralla edellytetään, että tulityöluvien myöntäjillä, tulitöiden valvojilla ja tekijöillä on voimassa oleva tulityökortti.

Palovahtina voi toimia tulitöihin tulityöluvan myöntäjän toimesta opastettu henkilö.

4. TULITÖISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT JA TULITYÖLUPAKÄYTÄNTÖ

Rantasaran tulityösuunnitelmasta, tulityöluvajärjestelmästä, ohjeistuksesta ja kokonaisvalvonnasta vastaa yhdistyksen hallitus.

Rantasaran omistamissa rakennuksissa tai alueilla tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, jonka antajan tulee olla SFC-Rantasarka yhdistyksen hallituksen hyväksymä tulityövastuuhenkilö.

Luettelo on Rantasaran tulityövastuuhenkilöistä liitteenä.

Tulityölupa kirjoitetaan kolmena kappaleena, joista yksi on tulityön suorittajille/vartijoille, yksi toimiston arkisto lupakansioon ja yksi vastuualueen vastuuhenkilölle.

5. VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA

Vakituiset suojeleohjeen määräykset täyttävät tulityöpaikat sijaitsevat seuraavissa paikoissa:

- Konehallin etu-osa joka on puolitetty asianmukaisella tulitöitä eristävällä väliverholla

Jos jokin muu kohde tarvitaan vakituiseksi tulityöpaikaksi, on siitä sovittava ennakkoon tulitöiden turvallisuustoiminnasta vastaavan kanssa.

6. TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA

Kaikki muut työkohteet kuin vakituiset tulityöpaikat Rantasaran omistamissa tiloissa tai ulkona ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja, joissa edellytetään kohdan 4 mukaista kirjallista tulityölupamenettelyä ja jäljempänä mainittujen turvatoimenpiteiden suorittamista ja noudattamista.

Jokainen vastuualueen vastuuhenkilö huolehtii siitä, että jokaisessa tulityöpaikassa on suojeleohjeiden mukainen alkusammutuskalusto ja palamatonta suojakangasta tai vastaavaa.

6.1 Vaihtoehtoiset työmenetelmät

Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi työstömenetelmät ja sellaiset liitos- ja katkaisutavat, joista ei synny kipinöitä ja joissa ei käytetä avotulta tai työn tekeminen vakituisella tulityöpaikalla.

6.2 Työn aloittamista edellyttämät turvatoimet

- On hankittava kirjallinen tulityölupa
- Tulityölupakaavakkeen täyttäminen tehdään yhdessä työn tekijöiden kanssa tai heille selostetaan pääkohdat, jolloin jäljempänä esitellyt turvallisuusnäkökohdat tulevat käsitellyksi.
- On nimitettävä työnaikaisesta ja työn jälkeisestä tulityövartiointista vastaavat henkilöt.

- On huolehdittava siitä, että kaikki työmaalla työskentelevät tietävät lähimmän puhelimen sijainnin ja hätänumeron 112, osaavat tehdä hätäilmoituksen sekä käyttää alkusammutuskalustoa.
- Työpaikka ja sen ympäristö on puhdistettava, suojattava ja palava materiaali on poistettava sekä palavat rakenteet on suojattava.
- Tarvittaessa on tulityöpaikka ympäristöineen kastettava vedellä.
- Rakenteissa olevat aukot on suojattava ja ympärillä olevat tilat tarkastettava. Tarvittaessa tulityövartiointi on järjestettävä myös näihin tiloihin.
- Kipinöiden leviämisen estämiseksi on työpaikalle varattava palamattomia suojapeitteitä.
- Tulityössä syntyvän lämmön johtuminen putkia, ilmanvaihtokanavia yms pitkin muihin tiloihin on estettävä.
- Työpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään yksi 12 kg:n 43A 183 B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutin, joista toinen voi olla kaasupullokärryyn vaadittava sammutin.
- Tarvittaessa työtilan kaasupitoisuus on mitattava ja työtila tuuletettava.
- Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin tulityöluvassa edellytetyt turvatoimet on toteutettu.

6.3 Työn aikaiset turvatoimet

- Työtilan mahdollista kaasupitoisuutta on tarvittaessa mitattava ja työtilaa tuuletettava.
- Tulityöluvassa edellytetty tulityövartiointi on toteutettava koko tulityön ajan. Vartiointista vastaa työn suorittaja ellei toisin ole sovittu.
- Myös taukojen aikana on oltava tulityövartiointi.

6.4 Työn jälkeiset turvatoimet

- Tulityön päättymisen jälkeen on tulityövartiointia jatkettava tulityöluvassa määrätyn ajan, **vähintään yksi tunti**, mikä edellyttää vartijan jatkuvaa läsnäoloa tai paikan jatkuvaa silmälläpitoa.
- Tulityöluvassa voidaan vartiointiaika määrätä tarvittaessa pidemmäksi.

7. TULITYÖVALVONNAN TOTEUTUS

Rantasaran omistamissa kiinteistöissä ja alueilla toimitaan kaikissa tulitöihin kuuluvissa töissä tämän tulityösuunnitelman ja siihen liittyvien suojeluohjeiden mukaisesti.

Pirjo Kuisma
SFC- Caravan Oulun Seutu r.y.
Rantasarka hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET: Luettelo tulityövastuuhenkilöistä nro 1